



Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]
1.1	SKLAD	29,25
1.2	SKLAD	29,25

Legenda :

- hlavní kabelové trasy
- světelné obvody
- zásuvkové obvody
- spínač ř.č.5, IP20
- domovní zásuvka 16A/230V, IP20
- domovní dvojjzásuvka 2x16A/230V, IP20
- 3f zásuvka 16A/400V/5p, IP65, zapuštěná
- LED svítidlo stropní 2,4ft PC AI 6400/840, IP66
- svítidlo nástěnné s pohybovým čidlem

PŘÍVODNÍ KABEL
CYKY-J 4x16
napojeno z vedlejšího objektu
ze stávající SP100 ve fasádě

Stávající
SP100

1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S
OCHRANA PŘED URAZEM EL. PROUDEM: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S ČL. 411,
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412
A/PROSTŘEDÍ :
- V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMÁLNÍ.
- PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 AŽ 3
PODLE ČSN 33 2000-7-701
B/VYUŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1.
C/KONSTRUKCE : CA1.

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	ŠINFELT s.r.o. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ŠINFELT s.r.o. Kratohvilova 200 41301 Roudnice nad Labem E-mail: tintera@sinfelt.cz www.sinfelt.cz
Miroslav Kvintus	Štěpán Tintěra	
Stavebník:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem	
Akce:	DOMOV DŮCHODCŮ - SO-04: OBJEKT D, PROVOZNÍ OBJEKT, NA P.P.Č. 2311/67, K.Ú. ROUDNICE NAD LABEM	
Príloha:	ELEKTROINSTALACE	
		Čís. výkresu: D.1.4.4-1